



УТВЕРЖДАЮ:
Директора ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка

Сибутина / И.А. Сибутина /
Ф. И.О.

декабря 2017 г.

И.А. Сибутина

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ от « » 20 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы
А.И. Дырина п.г.т. Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области
(полное юридическое)

446060, Самарская область муниципального района Сызранский п.г.т. Балашейка ул.Куйбышева, д.42 Тел:8(8464)93-31-49,
rodnik.66@mail.ru, и.о. директора Ирина Александровна Сибутина
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

структурное подразделение «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка
(наименование объекта)

446060, Самарская область муниципального района Сызранский п.г.т. Балашейка ул. Горького, д. 6, Тел:8(8464)93-32-80, rodnik.66@mail.ru

руководитель СП Щеглова Наталья Александровна
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** п.г.т. Балашейка

2. **Ведомственная принадлежность** Министерство образования и науки Самарской области, министерство имущественных
отношений Самарской области

3. **Вид деятельности** дошкольное образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая
деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. **Форма собственности объекта** муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. **Объем предоставляемых услуг** посещаемость – 145 человек, вместимость – 140 человек, пропускная способность – 170 человек/день



И.А. Сибутина

КОПИЯ ВЕРНА

6. Размещение объекта отдельно стоящее 2-х этажное здание ,базовый материал несущих конструкций: кирпич, утепленный утеплителем, бетон , лестница бетонная;

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)

7. Количество и назначение входов 11 входов (1-центральный,10-эвакуационных)

8. Год постройки 1981

9. Год последней реконструкции

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	500		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Рейсовый автобус №162 Сызрань - Балашейка		
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	есть, нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть, нет		
Внеуличные переходы	есть, нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	есть, нет		нет
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть, нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	есть, нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):			имеется		
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,2м	К, О		≥0,9
	*Информация об объекте	наличие		К, О, С, Г		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	*Указатели направления движения	наличие		К, Г		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥2,0 м	2м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	нет	К		
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	нет	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	нет	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на	> 0,8 м	нет	С		

	тротуаре					
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С		
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	нет	К, С, О		
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	нет	К, С, О		
	*Места отдыха	наличие	нет	К, О		
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет			
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)		К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
	Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м		О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней		О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
	Высота подступеньки	0,12 - 0,15 м	0,15	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м		С		

Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		
*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		О, С		
не травмирующие окончания	наличие		О		
- высота поручней	0,9 м		О		
Пандус на рельефе		нет			
*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	нет	К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	К, О		
-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	нет	К, О		
- не травмирующие окончания	наличие	нет	К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	нет	К, О		
Разворотные площадки:		нет			
- при въезде на пандус наверху	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
- при въезде на пандус внизу	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	наличие			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,2x2,5м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	наличие	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	наличие	К, О, С		
	*Навес	наличие	наличие	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие		Г		
	Лестница наружная	наличие	нет			
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не	наличие	нет	О, С		

	примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					
			нет			
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С		
	- на высоте	0,9 м	нет	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	нет	О, С		
	- не травмирующие окончания поручней	наличие	нет	О, С		
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	нет	О, С		
	Пандус наружный	наличие	наличие			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	наличие	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	наличие	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	наличие	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	наличие	К, О		
	Разворотные площадки:		наличие			
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	наличие	К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$	нет	К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	наличие	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	наличие	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	наличие	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	наличие	О		
	- *горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3$ м	наличие	К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие	наличие	К, О		

	Несколько покрытие	наличие	наличие	К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
	*Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С		
	Тамбур		есть			
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,2x1,5м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,29м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого</u> элемента $< 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,005м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С		
	- на высоте	0,9 м	нет	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	нет	О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие	нет	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	нет	К		
	- не травмирующие окончания	наличие	нет	К, О		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет			
	- стационарный	наличие	нет	К		
	- мобильный	наличие	нет	К		
	Коридоры/холлы		нет			

	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	нет	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г		
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г		
	*Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г		
	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г		
	*Тактильная схема	наличие	нет	С		
	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	нет	О		
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	нет	К		
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С		
	*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С		
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		

	Контрастная маркировка	наличие	нет	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	О		
	- на высоте	0,9 м	нет	О		
	- *горизонтальные завершения поручней	наличие	нет	О		
	Пандус внутренний на этаже		нет			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С		
	- на высоте	0,9 м	нет	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня вверх, внизу	$\geq 0,3$ м	нет	О, С		
	- не травмирующие окончания	наличие	нет	О, С		

	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет			
	Лифт пассажирский	наличие	нет			
	Кабина:		нет			
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7$ м для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$	нет	К		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,95$ м для действующих объектов $\geq 0,8$ м	нет	К		
	-* Поручни	наличие	нет	О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	нет	Г, С		
	*Знак доступности	наличие	нет	К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	нет	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
----------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------

плану БТИ		для инвалидов		норматив	ия по адаптации : установка, создание, ремонт, замена, реконстру кция	
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет			
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	нет	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	нет	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	Обслуживание в кабинете №		нет			
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	нет	К		
	*Высота порога	отсутствие	нет	К, О		
	*Информация тактильная	наличие	нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г		
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м	нет	К		
	-*высота прописных букв	≥ 0,025 м	нет	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	нет	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	нет	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	Обслуживание с перемещением №		нет			
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	нет	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный	0,8 - 1,1 м	нет	К		

	объект и т.п.)					
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет			
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м	нет	К		
	*Место для сидения	наличие	нет	О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	нет	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	нет	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	нет	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	нет	Г		

	Санузел для инвалидов		наличие			
	Знак доступности помещения	наличие	наличие	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	наличие	К		
	Кабины для инвалидов:		нет			
	- количество кабин	> 1 шт.	нет	К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	нет	К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	нет	К, О, С		
	Опорные поручни	наличие	наличие	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	наличие	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
	Раковина:		наличие			
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	наличие	К		
	- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	наличие	К, О		
	- опорный поручень	наличие	наличие	О		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	К		
	Душевые		нет			
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	нет	К, О		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	нет	К, О		

	длина				
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	нет	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	нет	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны	наличие	нет	С		

	ручки					
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г		
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г		
	*Индукционная система	наличие	нет	Г		

7. ВЫВОДЫ

Территория, прилегающая к объекту не доступна для всех категорий инвалидов

Входная группа доступна гражданам с категориями - Г, О, К. Недоступно гражданам категории - С.

Внутренние помещения и пути движения доступны гражданам с категориями- Г,О, К при обустройстве помещений рифлеными (тактильными) или контрастно окрашенными полосами перед поворотом, дверями и на лестнице помещения будут доступны для категории - С. В виду узких коридоров и конструктивных особенностей лестничного марша помещение частично доступно категории - К.

Зона оказания услуг доступны гражданам с категориями - Г, О. Недоступно категории - С, при замене дверей на двери шириной 90 и более см. и переоборудовании лестничного марша зона оказания услуг будет доступна – К.

Санитарно-гигиенические помещения требуют реконструкции по условиям доступности для категорий - С, О, К., сейчас помещения доступны гражданам с категориями Г.

Средствами информации и телекоммуникации не обеспечены категории - Г, С, К, а для категории О - доступность обеспечена.

«Представитель рабочей группы»

Представитель организации

_____ (должность)

_____ (должность)

_____ (_____)
подпись (фамилия, и.о)

_____ (_____)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« _____ » _____ 20__ г.

Дата заполнения

« _____ » _____ 20__ г.

Приложения

1. _____

2. _____

3. _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)